



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999
Отделение надзорной деятельности и ПР по Вилюйскому району
678200 гор. Вилюйск ул. Ленина, 123 «Б» тел. 43156**

**Предписание № 27/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МБОУ «Кедандинская начальная школа - сад им. К.С. Чиряева»
с. Кюнде МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я)**

Директору – Макаровой Саргылане Чемпионовне

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Вилюйскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) № 27 от 06.04.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09ч.00мин. «15» апреля 2021 г. по 11ч.00мин. «15» апреля 2021 г. проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором Вилюйского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Быкановым Н.Н.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

в отношении объекта МБОУ «Кедандинская начальная школа - сад им. К.С. Чиряева»

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

по адресу: Вилюйский район, с. Кюнде ул. Юбилейная, д. 9

совместно с Макаровой С.Ч.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует журнал учета эксплуатации противопожарной защиты систем	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	09.08.2021г.	
2.	Огнетушители, размещенные в коридорах не установлены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ; Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	09.08.2021г	
3.	Не организовано 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности	п. 30, ППР в РФ; Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	09.08.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Вилюйскому району
капитан внутренней службы
Быканов Н.Н.
«15» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):



«15» апреля 2021 г.

Макарова С.Ч. – Директор
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575944

Владелец Макарова Сарглана Чемпионовна

Действителен с 28.04.2021 по 28.04.2022